



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Шилка

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 36 _____ г. Шилка, ул. Толстого, д. 100 « 15 » 11 2023 г.
(место выдачи предписания)

Нами, специалистом – экспертом территориального отдела в городе Шилка
Бураковой Натальей Владимировной, старшим специалистом 1 разряда территориального
отдела в городе Шилка Шабалиной Еленой Константиновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Новоберезовская основная общеобразовательная
школа им. А.С. Маркидонова» ИНН 7527006064, ОГРН 1027500952566, по адресу: 673302,
Забайкальский край, Шилкинский район, село Новоберезовское, ул. Школьная, д. 1
(основная школа, дошкольная группа, интернат) 673302, Забайкальский край, Шилкинский
район, село Золотухино, ул. Центральная д. 6 (детский сад)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 88, 99, 101 СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» –
отсутствуют сведения о проведении плановых обследований на заселенность объектов
членистоногими, кратность проведения которых составляет не менее 2 раз в месяц,
грызунами – не менее 1 раза в месяц;

2. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – часть остекления
деревянных оконных рам в школе выполнены не из цельного стекла, имеются трещины,
заклеенные скотчем;

3. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 – на территории, в
непосредственной близости от въезда на территорию школы, а также детского сада с.
Золотухино, имеется площадка для сбора отходов, не имеющая специального
водонепроницаемого твердого покрытия (контейнер располагается на утрамбованном
земляном грунте);

4. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – на стенах в школьных классах, спортзале местами присутствуют отслоения краски и извести;

5. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – в спортзале школы, в учебных кабинетах, коридорах школы полы имеют дефекты и повреждения, в коридорах школы края линолеума загнуты не прилегают плотно к полу;

6. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20- в учебных классах обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом;

7. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – в лаборантской химии, физики отсутствует раковина с подводкой воды (как горячей, так и холодной) и водоотведением;

8. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. **2.7.4 СП 2.4.3648-20** – помещения пищеблока школы и детского сада Золотухино оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции которая не подключена и не работает;

9. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 – в спальнях комнатах детского сада с. Новоберезовское, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов (радиаторов);

10. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке детского сада с. Новоберезовское производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, имеют потертую поверхность.

11. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 – входная дверь в помещения детского сада с. Новоберезовское не оборудовано тамбуром или воздушно тепловым завесам;

12. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20- в школе, детских садах с. Новоберезовское, с. Золотухино, отсутствуют кладовые и складские помещения.

13. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20- в детских садах с. Новоберезовское, с. Золотухино, отсутствует система холодного и горячего водоснабжения.

14. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20- в детских садах с. Новоберезовское, с. Золотухино, вода должна подаваться через смесители.

15. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20- холодной и горячей водой не обеспечены помещения пищеблоков в школе, детских садах с. Новоберезовское, с. Золотухино, вода должна подаваться через смесители.

16. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20- в детском саду с. Золотухино на игровой площадке теневые навесы должны оборудоваться полами из дерева или иных строительных материалов.

17. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» - согласно заключению №4665/ЗП-14822 от 13.11.2023 к протоколу измерений параметров микроклимата №151-М от 10.10.2023, полученного от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»,

измеренные параметры микроклимата на день проведения измерений составили:

1) температура воздуха:

- в кабинетах иностранного языка – 24,7⁰С, истории и обществознания – 25,4⁰С, информатики – 25,1-25,5⁰С, математики – 24,8⁰С, химии и биологии – 24,8⁰С (нормативное значение – 18-24⁰С);

- в детском саду с. Золотухино:

- в игровой разновозрастной группы – 24,5⁰С, школьном классе – 24,8⁰С (нормативное значение – 22-24⁰С);

- в спальне разновозрастной группы – 24,8⁰С (нормативное значение – 19-21⁰С);

- в приемной разновозрастной группы – 24,8⁰С (нормативное значение – 21-24⁰С);

2) относительная влажность воздуха:

- в кабинетах физики и информатики – 39,1%, информатики – 34,0-34,2%, иностранного языка – 37,0%, истории и обществознания – 36,6%, математики – 36,8%, химии и биологии – 36,8%, начальных классов (2 класс) – 34,6%, начальных классов (1, 4 классы) – 31,4%, группы ежедневного подвоза – 36,5%, игровой и спальне разновозрастной группы детского сада с. Золотухино – 39,0% (нормативное значение – 40-60%, для кабинета информатики – 55-62%).

18. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 - согласно заключению №4665/ЗП-14823 от 13.11.2023 к протоколу измерений искусственной освещенности №136-О от 10.10.2023, полученного от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», измеренные значения уровней общей искусственной освещенности на день проведения измерений составили:

- в кабинетах русского языка и литературы – 280-314лк, истории и обществознания – 284-471лк, иностранного языка – 233-405лк, начальных классов (2 класс) – 257-293лк, начальных классов (1, 4 классы) – 240-266лк, группы детей ежедневного подвоза – 139-149лк (нормируемое значение – не менее 300лк);

- в игровой разновозрастной группы детского сада с. Золотухино – 175-231лк, школьном классе детского сада с. Золотухино – 211-282лк (нормативное значение – не менее 400лк);

- в приемной разновозрастной группы детского сада с. Золотухино – 155-202лк (нормативное значение – не менее 200лк).

19. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 - согласно заключению №4665/ЗП-14824 от 13.11.2023 к протоколу испытаний №75-00-06/07324-23 от 17.10.2023, полученного от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», исследованный образец – вода питьевая, отобранный из емкости на пищеблоке детского сада с. Золотухино, не соответствует требованиям по массовой концентрации нитратов - 68±10 мг/дм³ (нормативное значение – не более 45,0 мг/дм³).

20. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, прил. 9 таб. 1, прил. 10 таб. 1, 3, прил. 7 таб. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - согласно экспертному заключению №4665/ЭЗ-14825 от 13.11.2023, полученного от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»:

1) примерное меню за 10 дней для детей в возрасте 7-11 лет:

- химический состав завтрака по содержанию белков выше нормируемых значений и составили 38,77гр. или 50,35% при нормируемом значении 15,4-19,25гр. или 20-25%);

- фактический рацион питания (по журналу бракеража) не соответствует по отношению к примерному меню по мясу, маслу сливочному, овощам и сыру на 20%, 100%, 17% и 20% соответственно;

- в рацион питания не включены творог, рыба и соки в индивидуальной упаковке;

2) рацион питания на калорийность и полноту вложения сырья:

- масса блюд за завтрак составила: «ёжики мясные» - 75,0 гр. при норме 90-120 гр.,

«огурец свежий» - 26,5 гр. при норме 60-100 гр.;

- химический состав завтрака по содержанию жиров ниже нормируемых значений и составил 10,5 гр. или 13,29% при нормируемом значении 15,8-19,75 гр. или 20-25%, по содержанию белков выше нормируемых значений – фактически 24,5 гр. или 31,82% при норме 15,4-19,25 гр. или 20-25%.

21. ст. 11, ч. 1 с. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздел 6 таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 - согласно экспертному заключению №4665/ЭЗ-14826 от 13.11.2023, полученного от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»:

1) объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и 3 дня в неделю (вторник, среда, суббота) 5 уроков за счет физкультуры и классного часа;

- для обучающихся 5 и 6 классов – 6 уроков и 1 день (вторник) 7 уроков за счет ОДННР.

2) распределение интенсивности (по сумме баллов за день) наибольшей учебной нагрузки в течение недели приходится на второй и четвертый классы в четверг

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. обеспечить проведение плановых обследований на заселенность объектов членистоногими не менее 2 раз в месяц, грызунами с кратностью не менее 1 раз в месяц в соответствии с требованиями п.п. 88, 99,101 СанПиН 3.3686-21 – в срок до 25.12.2023;

2. выполнить остекление оконных рам из цельного стекла, без трещин в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

3. на территории школы и детских садов, в непосредственной близости от въезда на эту территорию, оборудовать площадку для сбора отходов, с водонепроницаемым твердым покрытием в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

4. обеспечить наличие без дефектов и повреждений поверхность стен в школьных классах, спортзале, с отделкой, допускающую влажную обработку и применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

5. обеспечить наличие без дефектов и повреждений поверхность полов в коридорах школы, спортзала, выполненные из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

6. обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

7. установить в лаборантских раковины с подводкой воды (как горячей так и холодной) и водоотведением, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

8. подключить и привести в исправность локально вытяжную систему вентиляции в помещении пищеблока школы и детского сада с. Золотухино в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

9. в спальнях комнат детского сада с. Новоберезовское установить ограждающие устройства отопительных приборов (радиаторов) в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

10. обеспечить наличие цельнометаллических производственных столов на пищеблоке детского сада с. Новоберезовское, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в срок до 01.09.2024;

11. оборудовать тамбуром или воздушно-тепловой завесой помещения детского сада

с. Новоберезовское, в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

12. оборудовать в школе и детских садах кладовые и складские помещения в соответствии с требованиями п. 2.4.6. 1 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

13. оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения здания детских садов сел Новоберезовское и Золотухино, в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

14. обеспечить здания детских садов сел Новоберезовское и Золотухино холодной и горячей водой, подающейся через смесители, в соответствии с требованиями п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

15. обеспечить холодной и горячей водой помещения пищеблоков в школе и детских садах сел Новоберезовское и Золотухино в соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

16. оборудовать в детском саду с. Золотухино беседку в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**

17. привести в соответствие требованиям параметры микроклимата в учебных кабинетах и помещениях детского сада, в соответствии с требованиями таб. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 – **в срок до 25.12.2023;**

18. привести в соответствие требованиям уровни общей искусственной освещенности в учебных кабинетах и помещениях детского сада, в соответствии с требованиями таб. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 – **в срок до 25.12.2023;**

19. привести качество питьевой воды в соответствие требованиям таб. 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: провести промывку емкости для хранения воды на пищеблоке детского сада с. Золотухино, с последующим отбором проб питьевой воды и проведением лабораторного исследования отобранных проб на нитраты – **в срок до 25.12.2023;**

20. привести в соответствие примерное меню для детей в возрасте от 7 до 11 лет и фактический рацион питания в соответствии с гигиеническими нормативами по сбалансированности фактического содержания белков и жиров (усилить контроль за вложением продовольственного сырья при приготовлении блюд), в соответствии с требованиями п. 8.1.2, прил. 9 таб. 1, прил. 10 таб. 1, 3, прил. 7 таб. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 25.12.2023;**

21. привести в соответствие требованиям расписание уроков, в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздел 6 таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 – **в срок до 01.12.2023.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение Новоберезовская основная общеобразовательная школа им. А.С. Маркидонова, ИНН 7527006064, ОГРН 1027500952566, 673302, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Новоберезовское, ул. Школьная, д.101

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка, по адресу: г. Шилка, ул. Толстого, д. 100 тел./факс 8 (30 244) 2-32-75, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пункту 21 в срок до «04» декабря 2023г., по пунктам 1, 17-20 в срок до «26» декабря 2023г., по пунктам 2-16 в срок до «02» сентября 2024г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела в городе Шилка		Е.К. Шабалиной
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» ноября 2023г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
